

ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-004-18

Fecha de informe
2018-01-31

INFORMACION DE LA MUESTRA

Fecha de Muestra	Fecha de Admisión	Fecha de Siembra	Responsable de Extracción
2018-01-29	2018-01-29	2018-01-29	Mariano Gonzalez
Fecha y hora de Extracción		Procedencia	Sitio de Extracción
2018-01-29 14:40		P.P. Pichi Mahuida	Estacion de Bombeo EB2

Ejecuto: marianogonzalez

PARAMETROS

Parametro	Unidad	Valor de muestra	Ref. Ley Prov. 1027 Dec. 193/81 Anexo II	Ref. Cod. Alim. Argentino
Coliforme Totales	UFC/100mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Escherichia Coli	UFC/100mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Pseudomona Aeruginosa	UFC/100mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Recuento de heterotrofos en Placa	UFC/mL	1 UFC/mL	< 100 UFC/mL	< 500 UFC/mL

Observaciones:

Cloro libre 0.99 ppm, turbiedad 0.12 NTU