

ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-004-21

Fecha de informe
2021-01-26

INFORMACION DE LA MUESTRA

Fecha de Muestra	Fecha de Admisión	Fecha de Siembra	Responsable de Extracción
2021-01-24	2021-01-24	2021-01-24	Gonzalez, Mariano
Fecha y hora de Extracción		Procedencia	Sitio de Extracción
2021-01-24 13:30		P.P. Pichi Mahuida	Estacion de Bombeo EB2

Ejecuto: marianogonzalez

PARAMETROS

Parametro	Unidad	Valor de muestra	Ref. Ley Prov. 1027 Dec. 193/81 Anexo II	Ref. Cod. Alim. Argentino
Coliforme Totales	UFC/100mL	6 UFC/100 mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Escherichia Coli	UFC/100mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Pseudomona Aeruginosa	UFC/100mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Recuento de heterotrofos en Placa	UFC/mL	13 UFC/mL	< 100 UFC/mL	< 500 UFC/mL

Observaciones:

Cloro libre 0.96 ppm, turbiedad 0.20 NTU