

ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-015-23

Fecha de informe
2023-04-25

INFORMACION DE LA MUESTRA

Fecha de Muestra	Fecha de Admisión	Fecha de Siembra	Responsable de Extracción
2023-04-21	2023-04-21	2023-04-21	Estelrich, Gabriel
Fecha y hora de Extracción		Procedencia	Sitio de Extracción
2023-04-21 14:52		P.P. Pichi Mahuida	Estacion de Bombeo EB2
Ejecuto: Gesterlich			

PARAMETROS

Parametro	Unidad	Valor de muestra	Ref. Ley Prov. 1027 Dec. 193/81 Anexo II	Ref. Cod. Alim. Argentino
Coliforme Totales	UFC/100mL	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Escherichia Coli	UFC/100mL	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Pseudomona Aeruginosa	UFC/100mL	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 mL
Recuento de heterotrofos en Placa	UFC/mL	1 ufc/ 1ml	< 100 UFC/mL	< 500 UFC/mL

Observaciones: