

ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-030-22

Fecha de informe
2022-08-31

INFORMACION DE LA MUESTRA

Fecha de Muestra	Fecha de Admisión	Fecha de Siembra	Responsable de Extracción
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-29	Galván, Diego
Fecha y hora de Extracción		Procedencia	Sitio de Extracción
2022-08-29 15:35		P.P. Pichi Mahuida	Estacion de Bombeo EB2
Ejecuto: diegogalvan			

PARAMETROS

Parametro	Unidad	Valor de muestra	Ref. Ley Prov. 1027 Dec. 193/81 Anexo II	Ref. Cod. Alim. Argentino
Coliforme Totales	UFC/100mL	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Escherichia Coli	UFC/100mL	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 mL	Ausencia en 100 mL
Pseudomona Aeruginosa	UFC/100mL	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 ml	Ausencia en 100 mL
Recuento de heterotrofos en Placa	UFC/mL	< 1 UFC/ml	< 100 UFC/mL	< 500 UFC/mL

Observaciones: