

# ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-034-19

Fecha de informe  
2019-09-25

## INFORMACION DE LA MUESTRA

| Fecha de Muestra           | Fecha de Admisión | Fecha de Siembra   | Responsable de Extracción |
|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 2019-09-23                 | 2019-09-23        | 2019-09-23         | Gonzalez, Mariano         |
| Fecha y hora de Extracción |                   | Procedencia        | Sitio de Extracción       |
| 2019-09-23 09:30           |                   | P.P. Pichi Mahuida | Estacion de Bombeo EB2    |

Ejecuto: marianogonzalez

## PARAMETROS

| Parametro                         | Unidad    | Valor de muestra   | Ref. Ley Prov. 1027<br>Dec. 193/81 Anexo II | Ref. Cod. Alim.<br>Argentino |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Coliforme Totales                 | UFC/100mL | Ausencia en 100 mL | Ausencia en 100 mL                          | Ausencia en 100 mL           |
| Escherichia Coli                  | UFC/100mL | Ausencia en 100 mL | Ausencia en 100 mL                          | Ausencia en 100 mL           |
| Pseudomona Aeruginosa             | UFC/100mL | Ausencia en 100 mL | Ausencia en 100 mL                          | Ausencia en 100 mL           |
| Recuento de heterotrofos en Placa | UFC/mL    | < 1 UFC/mL         | < 100 UFC/mL                                | < 500 UFC/mL                 |

Observaciones:

Cloro libre 0.85 ppm, turbiedad 0.11 NTU