

# ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-031-24

Fecha de informe  
2024-08-19

## INFORMACION DE LA MUESTRA

| Fecha de Muestra           | Fecha de Admisión | Fecha de Siembra   | Responsable de Extracción |
|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 2024-08-17                 | 2024-08-17        | 2024-08-17         | Mariano González          |
| Fecha y hora de Extracción |                   | Procedencia        | Sitio de Extracción       |
| 2024-08-17 14:21           |                   | P.P. Pichi Mahuida | Estacion de Bombeo EB2    |
| Ejecuto: mgonzalez         |                   |                    |                           |

## PARAMETROS

| Parametro                         | Unidad    | Valor de muestra   | Ref. Ley Prov. 1027<br>Dec. 193/81 Anexo II | Ref. Cod.<br>Alim.<br>Argentino |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Coliforme Totales                 | UFC/100mL | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 mL                          | Ausencia en 100 mL              |
| Escherichia Coli                  | UFC/100mL | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 mL                          | Ausencia en 100 mL              |
| Pseudomona Aeruginosa             | UFC/100mL | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 ml                          | Ausencia en 100 mL              |
| Recuento de heterotrofos en Placa | UFC/mL    | < 1 ufc/ml         | < 100 UFC/mL                                | < 500 UFC/mL                    |

Observaciones: