

ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-020-15

Fecha de informe
2015-06-27

INFORMACION DE LA MUESTRA

Responsable de Extracción	Fecha y hora de extracción		Fecha de admisión
Galvan, Diego	2015-06-26	15:20	2015-06-26
Ejecuto	Procedencia	Sitio de la extracción	Nº Muestra
marianogonzalez	P.P. Pichi Mahuida	Estacion de Bombeo EB2	20

PARAMETROS

Parametro	Unidad	Ref. Ley Prov. 1027	Ref. Cod. Alim. Argentino	Valor de muestra
Alcalinidad total (CaCO ₃)	mg/L			101
Aluminio (Al)	mg/L	0.2	0.2	= 0
Amonio (NH ₄ ⁺)	mg/L	0.2	0.2	< 0,01
Calcio (Ca ¹²)	mg/L			91,8
Cloro residual (Cl)	mg/L	min. 0.2	min 0.2	1,01
Cloro total (Cl)	mg/L			1,13
Cloruro (Cl ⁻)	mg/L	780	350	270
Conductividad	uS/cm			1562
Dureza total (CaCO ₃)	mg/L	200	400	269
Alc. Bicarbonatos (HCO ₃ ⁻)	mg/L			
Alc. Carbonatos (CO ₃ ⁻²)	mg/L			
Fluoruro (F ⁻)	mg/L			0
Hierro total (Fe)	mg/L	0.1	0.3	= 0,03
Magnesio (Mg)	mg/L			9,7
Manganeso (Mn)	mg/L		0.1	= 0,01
Nitrato (NO ₃ ⁻)	mg/L	45	45	= 0,4
Nitrito (NO ₂ ⁻)	mg/L	0.1	0.1	0,007
pH	Unid. de pH	6.5 - 8.5	6.5 - 8.5	7,73
Solidos totales disueltos (TDS)	mg/L		1500	778
Sulfato (SO ₄ ⁻²)	mg/L	300	400	318
Turbiedad	NTU	máx. 3	máx. 3	0,11
Sodio	mg/L			0

Observaciones:

-

Laboratorio Planta Potabilizada Pichi Mahuida

Ruta Provincial 11 y 34 - Tel.: 2954 - 422777 Int. 6716