

ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-042-20

Fecha de informe
2020-10-25

INFORMACION DE LA MUESTRA

Responsable de Extracción	Fecha y hora de extracción		Fecha de admisión
Galván, Diego	2020-10-23	14:19	2020-10-23
Ejecuto	Procedencia	Sitio de la extracción	Nº Muestra
diegogalvan	P.P. Pichi Mahuida	Estacion de Bombeo EB2	42

PARAMETROS

Parametro	Unidad	Ref. Ley Prov. 1027	Ref. Cod. Alim. Argentino	Valor de muestra
Alcalinidad total (CaCO ₃)	mg/L			128
Aluminio (Al)	mg/L	0.2	0.2	= 0,02
Amonio (NH ₄ ⁺)	mg/L	0.2	0.2	< 0,01
Calcio (Ca ¹²)	mg/L			111,1
Cloro residual (Cl)	mg/L	min. 0.2	min 0.2	0,98
Cloro total (Cl)	mg/L			1,09
Cloruro (Cl ⁻)	mg/L	780	350	210
Conductividad	uS/cm			1681
Dureza total (CaCO ₃)	mg/L	200	400	320
Alc. Bicarbonatos (HCO ₃ ⁻)	mg/L			
Alc. Carbonatos (CO ₃ ⁻²)	mg/L			
Fluoruro (F ⁻)	mg/L			0
Hierro total (Fe)	mg/L	0.1	0.3	= 0,01
Magnesio (Mg)	mg/L			10,3
Manganeso (Mn)	mg/L		0.1	= 0,02
Nitrato (NO ₃ ⁻)	mg/L	45	45	= 2,8
Nitrito (NO ₂ ⁻)	mg/L	0.1	0.1	0,002
pH	Unid. de pH	6.5 - 8.5	6.5 - 8.5	7,75
Solidos totales disueltos (TDS)	mg/L		1500	838
Sulfato (SO ₄ ⁻²)	mg/L	300	400	394
Turbiedad	NTU	máx. 3	máx. 3	0,14
Sodio	mg/L			0

Sodio: 260 mg/L-

Fluoruro sin determinar

Laboratorio Planta Potabilizada Pichi Mahuída

Ruta Provincial 11 y 34 - Tel.: 2954 - 422777 Int. 6716