

ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA

 Fecha de informe
 2015-11-28

Codigo del Informe: PP-EB2-041-15

INFORMACION DE LA MUESTRA

Responsable de Extracción	Fecha y hora de extracción		Fecha de admisión
Galván, Diego	2015-11-27	08:42	2015-11-27
Ejecuto	Procedencia	Sitio de la extracción	Nº Muestra
diegogalvan	P.P. Pichi Mahuida	Estacion de Bombeo EB2	41

PARAMETROS

Parametro	Unidad	Ref. Ley Prov. 1027	Ref. Cod. Alim. Argentino	Valor de muestra
Alcalinidad total (CaCO ₃)	mg/L			101
Aluminio (Al)	mg/L	0.2	0.2	= 0
Amonio (NH ₄ ⁺)	mg/L	0.2	0.2	< 0,01
Calcio (Ca ¹²)	mg/L			83,7
Cloro residual (Cl)	mg/L	min. 0.2	min 0.2	1,21
Cloro total (Cl)	mg/L			1,29
Cloruro (Cl ⁻)	mg/L	780	350	241
Conductividad	uS/cm			1414
Dureza total (CaCO ₃)	mg/L	200	400	244
Alc. Bicarbonatos (HCO ₃ ⁻)	mg/L			
Alc. Carbonatos (CO ₃ ⁻²)	mg/L			
Fluoruro (F ⁻)	mg/L			0
Hierro total (Fe)	mg/L	0.1	0.3	= 0
Magnesio (Mg)	mg/L			8,5
Manganeso (Mn)	mg/L		0.1	= 0
Nitrato (NO ₃ ⁻)	mg/L	45	45	= 0,4
Nitrito (NO ₂ ⁻)	mg/L	0.1	0.1	0,001
pH	Unid. de pH	6.5 - 8.5	6.5 - 8.5	7,82
Solidos totales disueltos (TDS)	mg/L		1500	701
Sulfato (SO ₄ ⁻²)	mg/L	300	400	277
Turbiedad	NTU	máx. 3	máx. 3	0,15
Sodio	mg/L			0

Observaciones:

-

Laboratorio Planta Potabilizada Pichi Mahuía

Ruta Provincial 11 y 34 - Tel.: 2954 - 422777 Int. 6716